



Alle Druckknopfmelder im Gebäude müssen sichtbar sein und dürfen nicht verstellt werden.

Unterteilung der Ausstellungsflächen nur durch mindestens 1,20 m breite Nebenwege, über die die Hauptwege in maximal 10,00 m Entfernung erreichbar sein müssen